

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 29.03.2021
Miesto, dátum

Vec: Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Vysvetlenie č. 1 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii a oznámenie o zmene lehôt

Na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej sprievodnej dokumentácii na predmet zákazky **Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo** pre verejného obstarávateľa **Obec Dlhé Klčovo** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 1:

Navrhovaný radiátor: Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD alebo ekvivalent 22K/22VK 2000x1200 mm - v takej výške sa nevyrába max.do 900 - je to preklep?

Odpoveď:

Áno, prosíme upraviť popis položky:

541093515016	Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD alebo ekvivalent 22K/22VK 2000x900 mm	KUS	2,000
--------------	---	-----	-------

Prosíme zapracovať túto zmenu do ponuky.

Otázka č. 2:

Dlaždice keramické protišmykové 200x200 mm - neuvažuje objednávatel' o zmene rozmeru? Tento rozmer je trochu už problém zohnať.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje dlaždice keramické protišmykové 200x200 mm.

Na základe vyššie uvedeného sa mení:

pôvodná lehota:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **01.04.2021** o 10⁰⁰ hod.

sa mení na:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **07.04.2021** o 10⁰⁰ hod.

.....
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie